



**Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,  
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий**

**Главное управление МЧС России по Псковской области**

г. Псков, ул. Инженерная д. 92, 180019, тел/факс 8-8112-53-65-13

**Управление надзорной деятельности и профилактической работы**

E-mail: und.pskov@gmail.com

**Отдел надзорной деятельности и профилактической работы**

**по Островскому, Пыталовскому, Печорскому и Палкинскому районам**

Псковская область, г. Остров ул. 1 Мая д. 12, 181350, т/ф 8-81152-3-15-60, ond.ostrov@yandex.ru

**Предписание № 64/1/1**

**об устранении нарушений требований пожарной безопасности**

**Муниципальному бюджетному дошкольному образовательному учреждению  
детский сад «Берёзка» МО «Островский район»;**

**Заведующей МБДОУ детский сад «Берёзка» МО «Островский район» Степановой Н.А.**

во исполнение распоряжения главного (заместителя главного) государственного инспектора Островского, Пыталовского, Печорского и Палкинского районов по пожарному надзору от «27» апреля 2018 года № 64 в период с 10 ч. 00 мин. «15» мая 2018 г. по 11 ч. 00 мин. «24» мая 2018 г. проведена проверка; государственным инспектором Островского, Пыталовского, Печорского и Палкинского районов по пожарному надзору капитаном внутренней службы Ивановым Александром Владимировичем территории и зданий МБДОУ детский сад «Берёзка» МО «Островский район» по адресу: Псковская область, г. Остров, г. Остров, ул. Меркурьева, д.6 а

совместно заведующей МБДОУ детский сад «Берёзка» Степановой Натальей Александровной  
(указываются должности, фамилии, имена, отчества (последнее - при наличии), лиц, участвующих в проверке)

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» необходимо устранить следующие нарушения требований пожарной безопасности, выявленные в ходе проверки:

№ предписания	Вид нарушений требований пожарной безопасности с указанием конкретного места выявленного нарушения	Пункт (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого (-ых) нарушены	Срок устранения нарушения требования ПБ	Отметка о выполнении
1	2	3	4	5
1	В образовательном учреждении не обеспечено дублирование подачи сигнала автоматической пожарной сигнализации на пульт подразделения пожарной охраны без участия работников пожарной охраны и (или) транслирующей этот сигнал организации.	ч.7 ст. 83 Федерального закона «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» №123-ФЗ от 22.07.2008 г.	01.08.2018	
2	Не в полном объёме имеется исполнительная документация на систему АПС и СОУЭ здания (отсутствует рабочий проект).	п.61 ППР в РФ; п.4 ст.145, ст.146 ФЗ от 22.07.2008 г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; ст.11.4 прил.1 РД 78.145-93 Системы и комплексы охранной, пожарной и охранно-пожарной сигнализации. Правила производства и приёмки работ	01.08.2018	

3	<p>На путях эвакуации эвакуационного выхода со 2-го этажа здания (помещение коридора выхода со средней и старшей групп), с 1-го этажа здания (выход из раздевалки 2-й группы раннего возраста) для отделки пола применены материалы (линолеум), на которые отсутствуют сведения (сертификаты соответствия, декларации) об их пожарной опасности.</p>	<p>п.33 ППР в РФ; ст.4.6, п.5 ст.52, 89 ФЗ «Технический регламент о требованиях ПБ» от 22.07.2008 г. № 123-ФЗ; п.4.3 свода правил 1.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы»</p>	01.08.2018	
4	<p>Линии электроснабжения здания учреждения не имеют устройства защитного отключения, предотвращающего возникновение пожара.</p>	<p>п. 4 ст. 82 ФЗ от 22.07.2008 г. № 123-ФЗ Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»</p>	01.08.2018	
5	<p>Отсутствует документация, подтверждающая проведение периодических (ежегодных) замеров системы молниезащитного устройства здания детского сада.</p>	<p>ст.50 ФЗ № 123 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» от 22.07.2008 г.; Инструкция по устройству молниезащиты зданий, сооружений и промышленных коммуникаций СО 153-34.21.122-2003</p>	01.08.2018	
6	<p>Смонтированные элементы молниезащиты здания учреждения не соответствуют требованиям:</p> <p>*Проект не соответствует требованиям нормативных документов: - В разделе общей части проекта (лист 1) при проведении расчёта применяется несуществующий нормативный документ (указан СО 153-34.21.122-<b>2006</b>) - При расчете зоны молниезащиты не все коэффициенты определены – расчет не соответствует требованиям. При учете всех коэффициентов зона имеющейся молниезащиты здания меньше размеров здания. - На плане расположения молниеприёмников и заземлителей (лист 2) отсутствуют геометрические размеры здания; * Отсутствуют исполнительные схемы заземляющих устройств.</p> <p>*Фактический монтаж элементов не соответствует проекту, так же не соответствует требованиям:</p>	<p>п.4 ст.50 ФЗ № 123 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» от 22.07.2008 г.; Инструкция по устройству молниезащиты зданий, сооружений и промышленных коммуникаций СО 153-34.21.122-2003</p>	01.08.2018	

<p>- В разделе общей части проекта (лист 1) указано, что токоотводы выполнены из круглой оцинкованной стали <math>d=8</math> мм. Фактически токоотводы смонтированы с не оцинкованной стали;</p> <p>- Анतिकоррозийная обработка мест соединения токоотводов и заземлителей, а так же самих токоотводов, молниеприёмников не проведена;</p> <p>- В соответствии с проектом для защиты здания используется молниеприёмная сетка, установленная на кровле здания, а также 4 молниеприёмника - мачты для защиты выступающих элементов от прямых ударов молнии. Фактически смонтировано только 3 молниеприёмных мачты;</p> <p>- В соответствии с проектом (лист 1) молниеприёмники - мачты высотой 3 метра должны монтироваться на основание (сталь листовая 600x600x3) при помощи сварки и тросовых натяжителей – 3 шт. Фактически тросовые натяжители мачтового молниеприёмника отсутствуют. Указанные молниеприёмники закреплены к выступающим конструкциям кровли здания по средствам листового металла с помощью сварного шва.</p>			
--	--	--	--

Устранение указанных нарушений требований пожарной безопасности в установленный срок является обязательным для руководителей организаций, должностных лиц, юридических лиц и граждан, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по их устранению.

При несогласии с указанными нарушениями требований пожарной безопасности и (или) сроками их устранения физические и юридические лица в порядке, установленном законодательством Российской Федерации вправе обжаловать настоящее предписание:

- в орган ГПН, выдавший распоряжение о проведении проверки, вышестоящему должностному лицу, органу ГПН, в течение пятнадцати дней с момента принятия решений и (или) осуществления действий (бездействия) должностным лицом органа ГПН по результатам проверки;

- в судебном порядке в течение трех месяцев с момента принятия решений и (или) осуществления действий (бездействия) должностным лицом органа ГПН по результатам проверки.

В соответствии со статьей 38 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. N 69-ФЗ "О пожарной безопасности" ответственность за нарушение требований пожарной безопасности несут:

- собственники имущества;
- руководители федеральных органов исполнительной власти;
- руководители органов местного самоуправления;
- лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководители организаций;
- лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение

пожарной безопасности;

должностные лица в пределах их компетенции.

Ответственность за нарушение требований пожарной безопасности для квартир (комнат) в домах государственного, муниципального и ведомственного жилищного фонда возлагается на ответственных квартиросъемщиков или арендаторов, если иное не предусмотрено соответствующим договором.

Действующим законодательством, содержащим требования пожарной безопасности, предусмотрен вариативный подход к их соблюдению. В соответствии с положением части 1 статьи 6 Федерального закона от 22.06.2008г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» пожарная безопасность объекта защиты считается обеспеченной при выполнении одного из следующих условий:

1) в полном объеме выполнены требования пожарной безопасности, установленные техническими регламентами, принятыми в соответствии с Федеральным законом "О техническом регулировании", и пожарный риск не превышает допустимых значений, установленных настоящим Федеральным законом;

2) в полном объеме выполнены требования пожарной безопасности, установленные техническими регламентами, принятыми в соответствии с Федеральным законом "О техническом регулировании", и нормативными документами по пожарной безопасности.

Наряду с этим, для зданий, сооружений, на которых невозможно безусловное выполнение всех требований пожарной безопасности, в связи с ограничениями, накладываемыми законодательством Российской Федерации об охране объектов культурного наследия, Федеральным законом от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» предусмотрена возможность выполнения требований пожарной безопасности, путем реализации на данных объектах комплекса инженерно-технических и организационных мероприятий, содержащихся в специальных технических условиях.

Государственный инспектор Островского, Пыталовского,  
Печорского и Палкинского районов по пожарному надзору  
Иванов Александр Владимирович



«24» мая 2018 г.

Предписание для исполнения получил (а):

Заведующая МБДОУ детский сад «Берёзка»  
МО «Островский район»  
Степанова Наталья Александровна

(подпись)

«24» мая 2018 г.